

EGENPROVNINGS-PROTOKOLL FÖR TRÅDBUNDEN RUMSREGLERING



Projektnummer:.....

Installationsadress:.....


Elentreprenör, telefon:.....

Basenhet 67418 eller 67412

	Slingnummer	Rumsnamn	Funktionskontroll*
Kanal 1			
Kanal 2			
Kanal 3			
Kanal 4			
Kanal 5			
Kanal 6			
Kanal 7			
Kanal 8			


*Lysdiod i rumstermostat och kopplingsplint lyser samtidigt när termostaten kallar på värme.
Ställdonets lägesindikator är i högt läge när öppen (kan ta upp till 4 minuter).

Rumstermostater



Serie XC
med vred

67609 / 67610 / 67611



Serie XD
med display

67290 / 67291 / 67292

Ställ en termostat åt gången på max temperatur och kontrollera att kanalen/kanalerna på basenheten lyser rött och att ställdonet/ställdonen öppnar.

Anmärkningar:.....

Installation utförd av:.....

Datum:.....