

# Egenprovningsprotokoll - trådlös reglering

## EGENPROVNINGSPROTOKOLL FÖR TRÅDLÖS RUMSREGLERING

Projektnummer:.....

Installationsadress: .....


Elentreprenör, telefon: .....

### Trådlös basenhet ICR1-67441-0, ICR6-67446 eller ICR8-67448

	Kretsnummer	Rumsnamn	Funktionskontroll*
Zon 1			
Zon 2			
Zon 3			
Zon 4			
Zon 5			
Zon 6			
Zon 7			
Zon 8			

#### \*Digitala termostater

- Tryck in **set** och håll intryckt i 3 sekunder varvid "UC" syns i displayen
- Tryck nu en gång på **ok/info** och Y visas i displayen och gällande kanal/kanaler på basenheten skall då blinka i ca 20 sekunder



#### \*Analoga termostater

- Tryck en gång på termostatens knapp avsedd för sammankoppling
- Gällande kanal/kanaler skall då blinka i ca 20 sekunder

Anmärkningar:.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Installation utförd av:.....

Datum:.....

<b>Thermotech Scandinavia AB</b> Växel: 0620-68 33 30 <a href="mailto:info@thermotech.se">info@thermotech.se</a> <a href="http://www.thermotech.se">www.thermotech.se</a>	<b>Regionkontor:</b> Norra Norrland 090-699 20 00   Stockholm 0176-20 75 40 Södra Norrland 060-50 10 00   Väst 0322-62 38 33 Mitt 019-689 06 00   Syd 040-671 00 20	 Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.
--	--	---